

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Кировской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-14-01

Предписание № 77/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 5 "Золотой ключик" г. Малмыжа Кировской области

Заведующему МКДОУ детский сад № 5 "Золотой ключик" г. Малмыжа Кировской области
Лутфуллиной Рамиле Хашимовне

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Малмыжского района Копылова А.А. от 24.09.2019 № 77, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. 21.10.2019 г.; с 13 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. 24.10.2019 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНДПР Малмыжского района лейтенантом внутренней службы Салиховым Д.Р., здание МКДОУ детский сад № 5 "Золотой ключик" г. Малмыжа Кировской области по адресу: 612920, Кировская область, г. Малмыж, ул. Строителей, д. 10, совместно с заведующим МКДОУ детский сад № 5 "Золотой ключик" г. Малмыжа Кировской области Лутфуллиной Р.Х.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание детского сада, г. Малмыж, ул. Строителей, д. 10 (основание: муниципальная собственность, год постройки – 1992, этажность – 2)				
1.	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании детского сада (требуемый расход воды менее 2,5 л/с, согласно акту испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 29.08.2019 г. фактический расход воды составляет 0,6 л/с)	ч.1 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, п. 4 таблицы 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	01.10.2021	

2.	Трубопроводы в здании, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, выполнены из пластмассовых труб	ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.3 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», п. 4.1.10 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	01.10.2021	
3.	Поручни и ограждения четырех наружных эвакуационных лестниц не отвечают требованиям пожарной безопасности (высота ограждений лестниц менее 1,2 м., вертикальные элементы в ограждениях лестниц имеют просвет более 0,1 м., имеются горизонтальные членения в ограждениях лестниц, также лестницы не имеют двусторонние поручни)	ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.17 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района
лейтенант внутренней службы Салихов Д.Р.



